

Informe de seguridad: Prevención de incendios

Reglas

- General
 - Mantenga los caminos de salida libres de obstrucciones
 - Se requiere un extintor de incendios 2A cada 3000 pies cuadrados en el interior
 - Nunca trabaje a más de 75 'de un extintor de incendios
 - Mantenga las áreas de trabajo libres de polvo y otros materiales combustibles
 - Retire todos los cables y herramientas con cables de advertencia
 - Mantenga los calentadores portátiles alejados de otros materiales
- Corte, Soldadura y Llama Abierta
 - Se debe obtener un permiso de trabajo en caliente
 - Solo soldadores calificados pueden realizar trabajos de soldadura.
 - Extintor de incendios siempre a mano
 - Se requiere una ventilación adecuada
 - Casco de soldadura
 - Ropa ignífuga
 - Se debe establecer una guardia contra incendios
- Almacenamiento de combustible (líquidos combustibles de clase B)
 - No se pueden almacenar más de 25 galones de líquidos inflamables fuera de un contenedor de almacenamiento aprobado
 - Los gabinetes deben tener la etiqueta "Inflamable - Mantener alejado de las llamas"
 - Los gabinetes de almacenamiento deben estar a 20 pies de distancia de los edificios
 - Los gabinetes de almacenamiento deben estar nivelados en el suelo para desviar los derrames lejos de las estructuras y estar rodeados por una acera o un dique de 12" de altura.
 - Los cuartos de almacenamiento de combustible dentro de los edificios deben tener un sistema de escape.
 - Por lo tanto, no almacene combustibles dentro
 - Debe tener 20 # B
 - Dispense los combustibles sólo cuando la boquilla y el recipiente estén unidos.
 - Almacena los combustibles en gabinetes para proteger de los vapores del calor, la electricidad, las llamas abiertas o las chispas.
 - El gabinete debe tener letreros que indiquen que se trata de almacenamiento de combustibles y no fumar
- Almacenamiento de tanque portátiles
 - Todos los tanques deben estar separados por un espacio libre de 5 '
 - Debe haber un camino despejado de 12 pies de ancho hacia el tanque para el equipo contra incendios